

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues10376c5

VÁŠ DOPIS ZN.: 19/01/2017/nov

ZE DNE: 19.1.2017

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 2828/2017

VYŘIZUJE: Rais Jaroslav, Ing.

TEL.: +420477755430

FAX: +420477755412

E-MAIL: jaroslav.rais@khsusti.cz

DATUM: 26.1.2017

**Město Litvínov**

**v zastoupení:**

**Ing. Zdeněk Novák – NOVEL**

**Starobělská 3040/56**

**700 30 Ostrava**

## **Dokumentace stavby „Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení“ – závazné stanovisko**

Na základě vaší žádosti, doručené dne 20.1.2017 evidované pod č.j. KHSUL 2828/2017 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou dokumentaci.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, toto

### **závazné stanovisko:**

S dokumentací, která je podkladem pro stavební řízení stavby „Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení“


**se souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dokumentace řeší výměnu strojní technologie v objektu stávající trafostanice Zimního stadionu v Litvínově, S.K. Neumanna 1559 v souvislosti se změnou hladiny napájecího napětí z 6 kV na 22 kV a způsobu připojení na distribuční síť.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Krajská hygienická stanice  
Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
Hygiena obecná a komunální  
územní pracoviště Most  
J.E. Purkyně 270/5, 434 04 Most

  
**Ing. Jaroslav Rais**  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Most

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610  
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310  
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/5, 434 04, tel. 477 755 410