

NOVEL
Ing. Zdeněk Novák
Starobělská 3040/56
700 30 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	TELEFON	LITVÍNOV
05/06/2017/nov	5.6.2017	JESL/ 367	Ing. Baláš	47-616-2509	6.6.2017

Vážený pane,

k Vámi zaslané žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „**Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení**“ sdělují:

Souhlasím s přepojením napájení ZS Ivana Hlinky z LDS Unipetrol RPA, s.r.o. na DS ČEZ Distribuce, a.s.


Souhlasím se vstupem Zhotovitele do ochranného pásma trafostanice a do ochranného pásma podzemního vn vedení v prostoru před trafostanicí ZS Ivana Hlinky.

S požadavkem na přechodné napájení mobilní trafostanice 6/0,4 kV; 250 kVA souhlasím za podmínek:

- spojkování stávajícího vn kabelu a jeho opětovné uvedení pod napětí bude provedeno dle platných postupů Unipetrolu RPA
- veškeré následné opravy (poruchy izolačního stavu při napěťových zkouškách po provedených činnostech) stávajícího kabelu půjdou na vrub akce „**Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení**“
- veškeré činnosti s kabely LDS Unipetrol RPA (včetně vytýčení tras) budou provedeny společností Kabeex s.r.o. (kontaktní osoba p.Kučera, tel.602460259), se kterou má PLDS Unipetrol RPA mandátní smlouvu na činnosti v kabelové síti a která je znalá platných pracovních postupů Unipetrolu RPA

Předložená PD neřeší nové napájení stávajícího 6kV kabelu WH4, resp. nové napájení sportovního areálu Koldům, který je v současnosti tímto kabelem napájen.

S pozdravem



Ing. Luděk Sklenář
Ředitel jednotky Energetické služby