



4. - stáv. svody jímáčního vedení č.1-4
- v rámci zateplení zdemontovat
- v místě stáv. svodů budou po zateplení objektu provedeny nové svody, blíže technická zpráva

3.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C (HDS)
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S (REH+RSS, RE-1, RE-1.1)
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN-S (RB1 - RB4)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje
a proudovým chráničem dle této normy

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: byt 1 - 1+kk | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|-------|-------|
| OZNAČENÍ | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | s.v. | PODLAHA | STĚNA | STROP |
| 01.1 | chodba | 7,22 | 2,6/3,1 | KD+PVC | M | SDK |
| 02.1 | koupelna | 3,73 | 2,6 | KD | KD+M | SDK |
| 03.1 | obývací pokoj | 25,78 | 2,6/3,1 | PVC | M | SDK |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI | | 36,73 | | | | |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: byt 2 - 1+kk | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|-------|-------|
| OZNAČENÍ | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | s.v. | PODLAHA | STĚNA | STROP |
| 01.2 | chodba | 7,22 | 2,6/3,1 | KD+PVC | M | SDK |
| 02.2 | koupelna | 3,73 | 2,6 | KD | KD+M | SDK |
| 03.2 | obývací pokoj | 25,78 | 2,6/3,1 | PVC | M | SDK |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI | | 36,73 | | | | |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|-------|-------|
| OZNAČENÍ | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | s.v. | PODLAHA | STĚNA | STROP |
| 01.3+4 | společná chodba | 6,79 | 2,6/3,1 | KD | ON+M | SDK |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI | | 6,79 | | | | |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: byt 3 - 1+kk | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|---------|-------|-------|
| OZNAČENÍ | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | s.v. | PODLAHA | STĚNA | STROP |
| 01.3 | chodba | 4,35 | 2,6 | PVC | M | SDK |
| 03.2 | koupelna | 4,5 | 2,6 | KD | KD+M | SDK |
| 03.3 | obývací pokoj | 27,74 | 2,6/3,1 | PVC | M | SDK |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI | | 36,59 | | | | |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ: byt 4 - 2+kk | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------|---------|-------|-------|
| OZNAČENÍ | NAZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | s.v. | PODLAHA | STĚNA | STROP |
| 01.4 | chodba | 4,5 | 2,6 | PVC | M | SDK |
| 02.4 | koupelna | 4,21 | 2,6 | KD | KD+M | SDK |
| 03.4 | obývací pokoj | 20,9 | 3,1 | PVC | M | SDK |
| 04.4 | terasa | 12,16 | 3,1 | PVC | M | SDK |
| CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI | | 41,77 | | | | |

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|-------------|
| Vedoucí projektant | Kolář František Ing. | Vedoucí zakázky | Zásko Tomáš Ing. | 1:50 |
| Projektant | | Technická kontrola | | Počet A4 |
| bpo | | Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace | | 6 |
| BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV | | Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení | | PST |
| Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 | | Datum dokončení | | 15.01.2017 |
| projekty@bpo.cz www.bpo.cz | | Číslo zakázky | | 8587-26 |
| OBJEDNATEL: Město Litvínov | | Číslo archivní: | | BPO 5-95318 |