


Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje  
Rozvody dimenzovány s ohledem na ČSN 332130 ed.3  
Rozvodná soustava: 3PEN stř. 50HZ 3x230/400V, TN–C (HDS)  
Rozvodná soustava: 3NPE stř. 50HZ 3x230/400V, TN–C–S (REH+RSS, RE–1, RE–1.1)  
Rozvodná soustava: 3NPE stř. 50HZ 3x230/400V, TN–S (bytové rozvodnice)

INDEX	ZMĚNA		DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.			
Projektant		Kolář František Ing.	Technická kontrola				
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace				Počet A4 2	Pořadové číslo <b>3</b>
		Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení				Stupeň projektu PST	
		ČÁST (SO,PS):				Datum dokončení 15.01.2017	
		OBSAH:				Číslo zakázky 8587-26	
		OBJEDNATEL:				Číslo archivní: BPO 3-95333	