


TYP PROVEDENÍ: stávající OCEP
 KRYTÍ: IP30/20
 ROZMĚRY: š/v/hl 500/920/250 mm
 DÉLENÍ: ne
 NÁTĚR: typový
 OBSLUHA: prac. poučenými
 PRAC. PODMÍNKY: normální
 ZKRAT. ODOLNOST: 10kA
 REZ. PROSTOR: ne
 PŘÍVOD(Y), VÝVODY: spodem, spodem
 OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ: v rozvaděči
 OSAZENÍ SKŘÍŇE: pod omítku
 INSTAL. PŘÍKON: Pi – 109,3 kW
 VÝPOČ. ZATÍŽENÍ: Pv – 35,0 kW

Napěťová soustava: 3+NPE stř. 50Hz,230/400V, TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
 – ochrana před nebezpečným dotykem
 – ochrana izolací živých částí
 – ochrana kryty nebo přepážkami
 neživých částí – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 – použitím zařízení třídy ochrany II

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kolář František Ing.	Technická kontrola			

 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace ČÁST (SO,PS): Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení	Počet A4 2 Stupeň projektu PST Datum dokončení 15.01.2017	Pořadové číslo 4
	OBSAH:	Číslo zakázky	
	OBJEDNATEL:	Číslo archivní:	
	Město Litvínov	BPO 6-95341	

