


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C (HDS)
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S (REH+RSS, RE-1, RE-1.1)
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/TN-S (RB1 – RB4)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle této normy
Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS	
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50	
Projektant	Kolář František Ing.	Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodňi, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace		Počet A4 6	Pořadové číslo
		Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Silnoproudá a slaboproudá zařízení		Stupeň projektu PST	2
				Datum dokončení 15.01.2017	
				Číslo zakázky 8588-26	
		OBSAH: Půdorys 1.NP		Číslo archivní: BPO 5-95339	
OBJEDNATEL: Město Litvínov					