

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

„Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P17V00000192

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

1) Dotaz účastníka

Prosím Vás o specifikaci okenních výplní v TZ a ve výpisu prvků je uvedeno u oken $U_n=1.0$ a ve VV je uvedeno $U_n=1.2$ – co platí?

Pokud by jste trvali na $U_n=1.0$, je nutné pro splnění tohoto požadavku použít ne dvojsklo, ale trojsklo.

Odpověď zadavatele

U specifikace oken platí požadavky z výpisu výplní, tzn. $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Počet skel tepelně izolačního zasklení není rozhodující. Nejde-li to docílit dvojsklem, použijte trojsklo. Rozhodující je požadavek U .

2) Sdělení zadavatele

Zadavatel po dotazech vznesených během prohlídky místa plnění upozorňuje účastníky, že zateplení podlahy půdy a všechny související konstrukce (dřevěná lávka atd.) jsou zahrnuty v rozpočtu bytů. V příloze přikládáme fotodokumentaci půdních prostor penzionu.

3) Sdělení zadavatele

Z důvodu poskytnutí výše uvedených informací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek **do 15.1.2018 do 9:30 hodin**. Otevírání obálek proběhne 15.1.2018 od 10:00 hodin.

V Litvínově 20.12.2017

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Příloha: Příloha_fotodokumentace.docx