

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

„Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P17V00000191

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

1) Dotaz účastníka

V místě bývalého baru je vyvýšená podlaha, (pravděpodobně OSB desky ?). Ve výkazu výměr s tím není uvažováno.

Výška stropů evidentně není 250 cm. V tech. zprávě je uvedeno, že je požádáno o výjimku (místo povinných 260 na 250 cm). Bude se toto nějak řešit?

Odpověď zadavatele

Vyvýšení podlahy v místě bývalého baru bude demontováno v rámci stávající nášlapné vrstvy.

Světlá výška stropů kolísá od 2,47 do 2,5 m dle konkrétního místa. Výjimka na 2,5 m je stavebním úřadem potvrzena. Výška by při stavebních pracích neměla být dále snižována.

2) Dotaz účastníka

Není jasné provedení kuchyňské linky, korpus je jasný, bez šuplíků?

Součástí linky je i vrchní část? Nikde není uvedeno, v PD VZT se uvádí odsavač par zabudovaný, bude tedy součástí i vršek linky?

Elektrický sporák má být jaký? Vzhledem ke specifičnosti zakázky předpokládáme obyčejný s ploténkami.

Odpověď zadavatele

Kuchyňská linka bude v provedení se spodními i horními skříňkami s dvířky, součástí korpusu jsou jedny šuplíky o šířce 40cm.

Elektrický sporák bude obyčejný, s ploténkami a troubou

3) Dotaz účastníka

Prosím o specifikaci vestavné skříně, v půdorysech jsem ji nenašla - nevím výšku, šířku, počet políček.....

Kuchyňská linka je bez vrchních dvířek?

Odpověď zadavatele

Výška vestavné skříně bude shodná s výškou místnosti, tzn. až do stropu, šíře vestavné skříně bude přizpůsobena prostoru vestavby, tzn. šíři vyznačeného prostoru dle PD. Celkem bude mít 7 polic s proměnlivě nastavitelnou polohou dle celkové výšky skříně.

Na základě požadavků dotace nesmí být kuchyňská linka bez dvířek, více viz výše - odpověď na dotaz 2.

4) Dotaz účastníka

Prosím ve výkazu výměr stavební část je položka - Kuchyňská linka dl.1,8 m - pouze korpus + skříňky bez dvířek + pracovní plocha s dřezem + elektrický sporák – 6kus, k čemu patří položka v ZTI - Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou – 10 soubor ?

Odpověď zadavatele

Uvedení pracovní plochy s dřezem ve stavební části výkazu výměr je pouze informativní, aby zde zhotovitel uvažoval s umístěním dřezu. Ocenění položky dřezu je v části ZTI (pol. - Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou).

5) Sdělení zadavatele

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 15.1.2018 do 9:45 hodin**. Otevírání obálek proběhne 15.1.2018 od 10:00 hodin.

V Litvínově 4.1.2018

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje