

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

„Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P17V00000191

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Dotaz účastníka

Proč je 10 souborů dřezu, když linek je pouze 6KS?

Dále na otázku č. 3 – jak bude široká vestavná skříň, bylo odpovězeno: přizpůsobena prostoru vestavby, tzn. Šíři vyznačeného prostoru dle PD, ale v PD tato skříň vyznačená není. Prosím Vás o zaslání výkresu kde je vyznačená. Stačí jen „rukou“ případně kde je vyznačená?

Odpověď zadavatele

Počty souborů dřezů a umyvadel účastníci ocení dle výkazu výměr, případné změny budou řešeny v průběhu realizace stavby.

Vestavné skříně: šíře 75cm; jsou vyznačeny ve výkrese (3_pudorys 1np.pdf) v zádveří 1.1 a 2.1.

V Litvínově 5.1.2018

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje