



## MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

---

### „K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově“

#### Dodatečná informace zadavatele č.1

##### Dotaz uchazeče:

- 1) Z výkresu C-3 (vzorový řez) a B-2 (koordinální situace) jde vidět, že by mělo být v rámci stavby vytvořené na konci trasy č.1 nové schodiště vč. zábradlí. Ve výkazu výměr vidíme položky na dodávku a montáž ocel.zábradlí (položky č. 46,47), ale nikoli už položku za dodávku a montáž schodiště. Jaká technologie bude použita na vybudování schodiště.

##### Odpověď:

- 1) Z výkresu je patrné, že schodiště bude tvořeno ze zámkové dlažby. Stupně budou vytvořeny z obrub. Obdobně je řešeno schodiště, které se nachází vedle. Položka na schodiště je zakomponována v položkách č. 36, 37, 38. Jedná se o obecné položky na osazení dlažby. Nejedná se o výrobek, který by se měl dodat na stavbu.

Městský úřad Litvínov  
Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Dunovská, OIRR

V Litvínově dne 12.1.2018