







LEGENDA ZNAČENÍ

-  Vypínač jednoduchý
-  Svítidlo stropní
-  Svítidlo nástěné
-  Pohybový senzor 360°
-  Pohybový senzor 180°
-  Ventilátor kruhový do potrubí 100m3/hod

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Poznámka
114	Chodba	–	Začistění otvoru do místnosti 116 šlukem
115	Schodiště	–	Místnost není stavbu dotčena
116	Chodbička	2.50	
117	Umyvadlo	–	Místnost je zrušena
118	Bezbariérové WC	1.60	Ker. obklad do v =2000mm
119	Úklid	–	Místnost je zrušena
120	Umyvadlo	1.80	Místnost není stavbu dotčena
121	Pisoáry	4,1	Místnost není stavbu dotčena
122	WC	1,9	Místnost není stavbu dotčena

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2 m NAD PODLAHOU.

EL. INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY (osvětlení 3x1,5mm2).
KABELY SE ULOŽÍ POD OMÍTKU.

NOVÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJIT KE STÁVAJÍCÍM ELEKTRICKÝMOKRUHŮM

1+PE+N ≈50 Hz 230V TN-S

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Hygienické zázemí Administrativní budova			
DÍL: ELEKTRO	Č. VÝKR.: E-03	DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	2 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller	STUPEŇ: DSP		
AUTORIZOVAL:		Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	