




LEGENDA ZNAČENÍ

-  Plynovodní potrubí
-  KV Kulový vypouštěcí ventil
-  UV Uzavírací ventil

Materiál:

Vnitřní vedení: lisované potrubí Cu a svařovaná ocel
potrubí opatřeno celoplošným nátěrem žluté barvy

Poznámky:

Na patě stoupačky a stoupacím potrubí bude osazen bezpečnostní uzavírací ventil
Při průchodu konstrukcí bude na plyn osazena ocelová chránička
V místnosti doporučuji nainstalovat čidlo na únik plynu - návaznost na profesi SIL a SLP
Nutno vyvrtat nový prostup ve stropní konstrukci - DN110

Rozvody budou ukončeny u pracovních stolů s kulovým ventilem a napojené na pružnou hadici

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:			
Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: --
OBSAH: Biologie – izometrie PLYNOVOD			
DÍL: Z T I		DATUM: 04/2016	
		FORMÁT: 2 x A4	
		STUPEŇ: DSP	
Č.VÝKR.: Z-15		AUTORIZOVAL:	
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller		Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	