

[illegible]

TYP PROVEDENÍ:	Plastový nástěnný Plastový kryt 1 x 18 pozic
KRYTÍ:	min. IP 30
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD:	ZDOLA
VÝVODY:	DOLU

OCHRANA PŘED DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
SAMOČ. ODPOJENÍM OD ZDROJE

1+PE+N  $\approx$ 50 Hz 230V TN-S

Výškový systém: lokální  $\pm 0,000$  = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie

Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

Č. KOPIE:
-----------

MĚŘÍTKO:
----------

OBSAH:

ROZVADĚČ R 1.1 P

DATUM:	04/2016
--------	---------

Díl: ELEKTROINSTALACE

Č.VÝKR.:	E-03
----------	------

FORMÁT:	2 x A4
---------	--------

STUPEŇ:	DSP
---------	-----

KRESLIL:  
Ing.arch. Filip Müller

AUTORIZOVAL:	Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)
--------------	-------------------------------------