RE-H

stávající skříňový rozvaděč, 2 pole. Úpravy budou prováděny ve vstupním poli č.1
chodba v 1.NP





INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Poznámka:

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : základní – odpojením od zdroje

Stávající jistič před podružným měřením opatřit vypínací spouští. K tlačítkům CENTRAL/TOTAL STOP vést N vodič, fáze L1 pouze napájí spoušť.

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Kolář František Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	B 1613 Inrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace	Počet A4: 2	Pořadové číslo: 3
ČÁST (SO,PS):	Dokumentace pro realizaci stavby Lesánek Silnoproudá a slaboproudá zařízení	Stupeň projektu: PST	
OBSAH:	**Schema hlavních rozvodů**	Datum dokončení: 25.05.2017	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov	Číslo zakázky: 8678-26	
		Číslo archivní: BPO 3-97089	