

např. krabice FP0420, 490x310x136 mm, výrobce Hensel, osadit v technické místnosti

HOP

Equipotencionální přípojnice DEHN typ K12, š/v/hl 59/191/35mm, 10x 2,5–95mm<sup>2</sup>

FeZn pr. 10 mm  
uzemňovací soustava objektu

CY 25 ž/zel  
RE-H

CY 16 ž/zel  
R1.1

CY 16 ž/zel  
R1.2

CY 16 ž/zel  
stožár WIFI + střecha

CY 16 ž/zel  
Rozdělovač UT

CY 16 ž/zel  
vzduchotechnická sestava


CY 16 ž/zel  
vzduchotechnická sestava

CY 16 ž/zel  
vzduchotechnická sestava

CY6 ž/zel  
slaboproudé technologie wifi

CY6 ž/zel  
keramická pec

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		
Projektant	Kolář František Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace		Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO, PS):	Dokumentace pro realizaci stavby Lesánek Slaboproudá a slaboproudá zařízení		1 Stupeň projektu	6
	OBSAH:	Hlavní ochranná přípojnice		PST	
	OBJEDNATEL:	Město Litvínov	Datum dokončení	25.05.2017	
				Číslo zakázky	8678-26
			Císlo archivní:	BPO 4-97092	