



MĚSTO LITVÍNOV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov – výměna oken“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz uchazeče:

- 1) Detail osazení oken v prosklené stěně - jak je řešeno kotvení cetris desek a kotvení krycího al plechu? Přivrtat přímo do nosného ocelového profilu? (nebezpečí průniku vody do konstrukce).
- 2) Jak je řešeno kotvení minerální tepelné izolace?
- 3) Krycí al plech - jeden kus, nebo spojení více kusů, popř. jaké délky? Jeden průběžný kus - plech pracuje, ohýbá se, teplotní změny, roztažnost.
- 4) Chybí svislý řez - řešení odvodnění oken
- 5) Žádáme o specifikaci povrchové úpravy cementotřískových desek.

Odpověď:

- 1) Vnější CETRIS deska je šroubována do stávajících jácklů. Vnitřní deska je dlouhým šroubem přikotvena k vnější desce. Krycí Al plech bude kotven pomocí vrutů alternativně nýtů. Velmi nepatrné riziko pronikání vody do konstrukce je, voda po plechu steče.
- 2) Tepelná izolace bude lepena.
- 3) Krycí plechy nemusí být z jednoho kusu. Návrh umístění spojů očekáváme ve Vaší výrobní dokumentaci.
- 4) Tento bod je nutno upřesnit.
- 5) Vnitřní cementotřískové desky budou s hladkým lakovaným povrchem dle popisu na detailu v PD.

Městský úřad Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Dunovská, OIRR

V Litvínově dne 20.4.2018