

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 a dle 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Centrum Lesánek, Tylova ul. 2084, Litvínov“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P18V00000051

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

1) Dotaz účastníka

Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27.4.2018, týkající se dotazu č.3) vznášíme následující dotazy k tomuto bodu:

- 1) Citace Vaší odpovědi v bodě a) „**Popisy předmětných položek jednoznačně vymezují předmět díla, tyto jsou opatřeny jak měrnou jednotkou i množstvím**“.

Musíme oponovat a spatřujeme nedostatky v položkovém rozpočtu (položky 216 a 217). Výkaz výměr (položky 216 a 217) neodpovídá souboru „10_soupis vybavení“ a jednoznačně popisy předmětných položek nevymezují předmět díla. U některých předmětů chybí specifikace, u některých předmětů chybí popisy prvku včetně popisu ve výkazu výměr, některé předměty se již nevyrábějí, u některých výrobků dle popisu nelze najít výrobce a dodavatele (u některých výrobků v soupisu ZD „10_soupis vybavení“ je přímo stanoven výrobce).

- 2) V dodatečné informaci č. 2 popisujete, že je možné oslovit jiné výrobce či dodavatele. Vzhledem k tomu, jak je soupis prvků koncipován, není možné jiného výrobce oslovit, jelikož u některých prvků je výrobce pouze jeden. Vzhledem k Vaší odpovědi máme tedy možnost výrobky zaměnit tzn. například hrnek s červenými puntíky za stejně kvalitní hrnek s modrými puntíky??

Z výše uvedeného je patrné, že zadávací dokumentace v tomto bodě je zmatečná a chaotická, někde uvádí dodavatele či výrobce, jinde chybí podklady pro možné nacenění. Z těchto důvodů nelze objektivně nacenit a doplnit výkaz výměr (položky 216 a 217).

Žádáme o opravení zadávací dokumentace tak, aby tato část byla soutěže schopná a pro všechny účastníky byly nastaveny stejné výchozí podmínky. Z našeho pohledu dochází v zadávací dokumentaci k porušení zákona č. 134/2016 Sb.

Odpověď zadavatele

Ad 1) V rámci nabídky je primární ocenění položek souborů „Lesánek-vnitřní vybavení_pol.216.xlsx“ a „Lesánek-venkovní vybavení_pol.217.xlsx“ zveřejněných v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č.1, a dále ocenění položek č. 216 a 217 ve výkazu výměr. Popisy výrobků uvedené v souboru „10_soupis vybavení“ slouží pro upřesnění jednotlivých položek v položkovém rozpočtu, obrázky u těchto výrobků jsou pouze informativní. Pokud se požadovaný výrobek již nevyrábí, je možné dodat výrobek obdobný, a to takový, aby co nejvíce odpovídal popisu požadovaného výrobku. Pro vyřešení konkrétních nejasností doporučuje zadavatel zaslat dotaz, např. seznam konkrétních výrobků.

Ad 2) Při sestavování přílohy „10_soupis vybavení“ vycházel zadavatel z požadavků koncového uživatele, kterým bude sousední MŠ Tylova. Zadavatel připouští, že se v souboru „10_soupis vybavení“ objevují výrobky, které vyrábí pouze jediný výrobce, je však možné je objednat i od různých dodavatelů (prodejců). Popisy výrobků jsou minimálním standardem a jak již bylo uvedeno výše, jsou pouze informativní, proto pokud nebude možné konkrétní vyobrazený výrobek dodat, může účastník dodat výrobek obdobný, a to takový, aby co nejvíce odpovídal popisu požadovaného výrobku.

Z důvodu uvedení konkrétních výrobců u některých výrobků v souboru „Lesánek-vnitřní vybavení_pol.216.xlsx“ přikládáme v příloze tento rozpočet opravený. Ke změnám v položkách s původně uvedenými značkami konkrétních výrobců.

2) Sdělení zadavatele

V souvislosti s výše uvedenou opravou položkových rozpočtů **prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 15.5.2018 do 9:00 hod.** Otevírání obálek se uskuteční 15.5.2018 od 9:10 hodin.

Přílohy:

Lesánek-vnitřní vybavení_pol.2016_opravený rozpočet 4.5.2018.xlsx

V Litvínově 4.5.2018

Vypracovali: Miloš Kohout, Ing. Jitka Blovká - referenti OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje