



Váš dopis zn.: 6240/00337/17/MH
ze dne: 18.4.2017
Naše značka: O17610117096/UTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111, 476 732 509
Email: info@scvk.cz
Datum: 9.5.2017

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

**Vyjádření k projektové dokumentaci stavby
a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	V 1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov
Účel vyjádření:	Ostatní, k proj. dokumentaci DUR
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, „Faile“
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, od 311/1 k 283/5
Žadatel:	Eltodo,a.s., IČ 45274517, Michal Holas
Adresa, tel., e-mail	261 341 860, HolasM@eltodo.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11 , Litvínov
Projektant:	Ing. Václav Kovařík
Vlastník dotčené IS	
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Jedná se o doplnění osvětlovací soustavy VO do plochy parkoviště „Faile“ a průchodu na nám.Míru v Litvínově. Budou použity ocelové stožáry bezpaticové, pro připojení kabely CYKY.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma:

- **Kanalizační řady KA do DN 500, včetně revizních šachet, ochranné pásmo 1,5m od potrubí**

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na info@scvk.cz ; tel. 840 111 111.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Požadujeme, po ověření průběhu IS vytýčením přizpůsobit PD tak, aby nově navržený stožár byl umístěn mimo ochr.pásma potrubí, nebo max. 1m od kanalizace se založením základu stožáru do hloubky min. 1,3m.

Nemáme námitek proti řešení stavby Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov, dle zaslané dokumentace DUR.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

017610117096

Dne: 9.5.2017

Strana: 1 / undefined

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

STOKA JEDNOTNÁ

STOKA SPLAŠKOVÁ

STOKA DEŠŤOVÁ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ