



**Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné. Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat sítě vytýčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.**

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu

**LEGENDA:**

--- --	Kanalizace (Severočeské vodododavky a kanalizace, a.s.)	--- --	Plynové potrubí (GasNet, s.r.o.)
--- --	Vodovod (Severočeské vodododavky a kanalizace, a.s.)	--- --	Silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.)
--- --	Veřejné osvětlení (Technické služby Litvínov s.r.o.)		
--- --	Telekomunikační vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)		
--- --	Telekomunikačních vedení (UPC Česká republika, s.r.o.)		
---	Hranice katastrální mapy		
---	Telekomunikačních vedení (Telco Pro Services, a.s.)		
---	Silové vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.)		

**LEGENDA ELEKTRO:**

☉	Stávající veřejné osvětlení	☉	Uložení nového vedení ve zvláštní chrániče
☉ B-X-x	Nové veřejné osvětlení	☉	Uložení rekonstruovaného vedení ve zvláštní chrániče
☉ B-X-x	Rekonstruované veřejné osvětlení	---	Uzemnění nového veřejného osvětlení
---	Vedení nového veřejného osvětlení	---	Uzemnění rekonstruovaného veřejného osvětlení
---	Vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení		

**TYP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL:**

OZNAČENÍ	B-X-a		
STOŽÁR	KL-6,0 - 133/60		
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	- / -		
SVÍTIDLO	SCH. ATOS: (253285) D1627 SON-T 50 W		
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů		
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1.5		
JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A		

**PARAMETRY ZAPOJENÍ:**

PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELU	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		

**SOUŘADNÝ SYSTÉM:** S-JTSK

**VÝŠKOVÝ SYSTÉM:** Bpv

**SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:** ISO E

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.2.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

**ZP. PROJEKTANT:** T.DVOŘÁK **ZAKÁZKA Č.:** 17ZK000065 **STUPEŇ PD:** DUS

**PROJEKTOVAL:** T.DVOŘÁK **DATUM:** 1.2.2018 **FORMAT:** A2 **MĚRÍTKO:** 1:200 [m]

**MÍSTO STAVBY:** Ústecký kraj / Litvínov

**STAVEBNÍK:** Město Litvínov

**NÁZEV:** Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620,1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově

**ČÁST:** D.2 SO 02 Veřejné osvětlení - PKH Vnitroblok č.p.,1042-1048,1620,1621

**PŘÍLOHA:** Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení

**SOUBOR:** 17ZK00065-02-DW-001V1.9.DWG

**DOKUMENT ČÍSLO:** 17ZK000065-02-DW-001

**UŠT/LIŠT:** 1/1