



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 17.1.2018

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

Telefon / Phone number: 420/476 111 450

E-mail / E-mail: dagmar.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov

Datum / Date: 22.1.2018

S4A, s.r.o.

Ing. Lucie Dvořáková

Loupnická 176

435 42 Litvínov

e-mail: lucie.dvorakova@s4a.cz


**Věc: Vyjádření k existenci sítí a zařízení uvedené akce**

**Akce : Nové VO - ul.Vodní ppč. 261/1; PKH vnitroblok č.p. 1042 – 1048, 1620, 1621 ppč.2072/1; rozvaděč v Zámeckém parku ppč.2460/1 v k.ú. Horní Litvínov.**

V příloze posílám situaci našeho zařízení – sekundární topný kanál (STK) v katastrální mapě zájmového území – ul. Vodní ppč.261/1 v Litvínově.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu STK – viz příloha.

V ostatních lokalitách zájmového území akce – v ul. PKH ppč.2072/1 a ul. Zámecká ppč.2460/1 v Litvínově není žádné zařízení v majetku ani ve správě naší společnosti.

  
Ing. Jan Rauš  
provozní ředitel

Příloha : situace STK v KM zájmového území  
Podmínky pro provádění činností v OP

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947

436 01 Litvínov

tel.: 476 111 450, 777 783 733

DIČ: CZ04648633

IČ: 04648633

③

Obchodní firma / Trade name:  
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Sídlo společnosti / Registered office:  
Alešova 947, Litvínov 436 01

IČ / Ident. number:  
04648633  
DIČ / Tax ident. number:  
CZ04648633

Krajský soud v Ústí nad Labem,  
obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 36655  
The District Court in Ústí nad Labem,  
Commercial Register, Section C, Inset 36655



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

### V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snížovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

### V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink : 476 111 450  
777 783 733

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Alešova 947  
436 01 Litvínov  
tel.: 476 111 450, 777 783 733  
DIČ: CZ04648633  
IČ: 04648633

③

*Janek*  
*22.1.2018*