



Váš dopis zn.: SCVKZAD24619
ze dne: 9.7.2018
Naše značka: O18610186859/UTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111, 417 807 746
Email: info@scvk.cz
Datum: 20.7.2018

ENIMA PRO a.s.
Široký vrch 364
434 01 Most

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Název akce:	K1710 demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace v ul. K.H.Borovského v Litvínově Janov
Účel vyjádření:	Ostatní, k projektové dokumentaci pro DUR
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Janov, K.H.Borovského
	Katastrální území, parcelní číslo: Janov u Litvínova, 577/26, 1018/1
Žadatel:	ENIMA PRO a.s.
Adresa, tel., e-mail	602 680 401, vlasakova@enimapro.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	Ing. Bc. Jiří Nedvěd
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	O17610287363/OTPCMO/We, O18610112699/UTPCMO/We
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Mostek bude stržen a nahrazen novou typovou rámovou železobetonovou konstrukcí z prefabrikovaných dílců. Oprava povrchu komunikace K.H.Borovského bude respektovat stávající výškové uspořádání a odtok dešťových vod. Dešťové vody budou odvedeny přes sorpční vpusti a jejich odtok z území bude zajištěna stávajícím způsobem. Veřejné osvětlení není součástí zaslané PD.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SčVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řad PE, do DN 50, ochranné pásmo 1,5m od potrubí**

Uvedené zařízení je zakresleno v projektové dokumentaci. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace **je nutné** objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, je stavebník povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu vzdálenosti mezi kabelem a potrubím min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz. K zařízení ve správě SČVK musí vždy zůstat zachován přístup pro techniku.


Souhlasíme s řešením dle doložené dokumentace Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace v ul. K.H.Borovského v Litvínově Jano.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti