


Svítidla pro osvětlení tabule budou umístěna  
vždy 750mm před tabulí  
a 250mm nad hranou tabule v nejvyšší poloze

32	UČEBNA PC
----	-----------

## Přehledové schema objektu



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>Tomáš Behina</b> Samostatný projektant elektro Bitozeves 125, 44001 Louny IČO 63756943, DIČ 206-7409282793
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA	
INVESTOR: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov			
KRAJ : Ústecký	OBEČ: Litvínov	ZAK. Č.: 017/2014	
AKCE:		ARCH. Č.:	
3.ZŠ Litvínov, PKH čp. 1589 – rekonstrukce osvětlení učeben		FORMÁT: 1A4	KOPIE:
		DATUM: 04/2014	
		STUPEŇ: DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
OBSAH:		VÝKRES Č.: D1.4-06	
Elektroinstalace spojovací chodba – 1.patro			