

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE stř. 50Hz, 230V/TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje

Přípojným bodem je stávající krabice příslušného světelného okruhu, který je zároveň bodem rozdělení TN–C na TN–C–S


Instalace bude provedena vodiči CYKY J 3x1,5 uloženými pod omítkou

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

LEGENDA:

♂ programovatelný spínač ABB tango 3292–U–A–20301 B, 16A/230V. IP20 osazen v KU68

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100
Projektant	Kolář František Ing.	Schválil			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická - projektová dokumentace			Počet A4	2
	ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení			Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
				OBSAH: Půdorys 1. NP	
	Číslo zakázky				
OBJEDNATEL: Město Litvínov			8807-25		
Císlo archivní:			BPO 3-98798		