



#### POZNÁMKA

Původní hydroizolace bude z atik stržena, podklad bude vyspraven a vyrovnán cementovou maltou.

Před kotvením do atikového panelu je nutno provést kontrolu jeho stavu.

OSB desky tl. 22 mm budou tlakově impregnovány proti vlhkosti a biologickým vlivům a k podkladu budou mech. kotveny po cca 300 mm.

V oplechování nutno dodržet dilatace dle ČSN nebo dle výrobce.

±0,000 = stávající objekt

Souřadný systém: JSTK, výškový systém: BpV

ARCHITEKT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> ENIMA PRO a. s.</div>	
Ing. arch. Luboš Polanský	Petra Vlasáková	Ing. arch. Luboš Polanský		
REVIZE	0 - 1. vydání			
OBJEKT			FORMÁT	2 x A4
AKCE  B1801 Výměna střešní krytiny ZŠ č.p. 1589, ul. PKH v Litvínově			DATUM	05/2018
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	2018/006
INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - IČ: 00266027			
SWAZEK	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
DETAIL ATIKY A NÁVAZNOST NA SKLADBU STR. PLÁŠTĚ			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. PŘÍLOHY	D.1.1-05