



## MĚSTO LITVÍNŮV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

### „B 1801 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově“

#### Dodatečná informace zadavatele č.2

##### Dotaz uchazeče:

- 1) Při kontrole PD jsme našli nesrovnalost v požadavku na zatížení tlakem u desek tepelné izolace. V PBR a technické zprávě je uvedena hodnota EPS 200S, v kladečském plánu je uvedena hodnota EPS 100S a ve VV jsou uvedeny položky jak pro EPS 100S, tak EPS 200S. Žádáme o upřesnění požadavku zatížení tlakem.
- 2) Ve VV jsme nenašli položku pro montáž a dodávku první vrstvy TI rovné desky tl. 180mm nebo tl.200mm. Dále chybí i položka pro montáž a dodávku TI pro vyrovnání snížené části střechy tl. 150 mm. Žádáme o doplnění do VV.
- 3) Stejný dotaz na tepelnou izolaci.

##### Odpověď:

- 1) V souvislosti s deklarovanými TI vlastnostmi výrobků doporučujeme v ploše použít jednotnou hodnotu pro zatížení tlakem EPS 200S a tedy položku ve VV EPS 100S nacenit jako EPS 200S, tzn. uvažovat v plné ploše s izolací pro zatížení tlakem EPS 200S. EPS 200S musí být bezpodmínečně použita pod konstrukci výdechu VZT.
- 2) Vyrovnávací vrstva jsou desky EPS 180mm + nejnižší místo klínu je (+ 20mm), tzn. nejmenší mocnost vrstvy TI je 200mm.
- 3) Dtto

Zadavatel zveřejnil **nový, upravený a doplněný soupis prací** a současně prodloužil lhůtu k podání nabídek do **22.2.2019 12h**.

Zpracoval: Dunovská, OIRR

Městský úřad Litvínov  
Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11/436 01 Litvínov

V Litvínově dne 13.2.2019