

LEGENDA NOVÝ STAV

- A1-A7

Svítidlo na stožáru ve výšce **8m**.
- Kabelové vedení nové osvětlovací soustavy CYKY 4x1,6  
umístěné v kabelové chráničce
- A

Doplňný stožár se svítidlem
- zrušit**

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SLOUPU VO

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ ČEZ ICT SERVICES
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ UPC
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ
- ZAŘÍZENÍ SETEP + KOMUNIKAČNÍ KABEL TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO SETEP
- KANALIZACE – JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD – NTL
- SILOVÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- SILOVÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ

LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM

- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

Kabelové vedení pro  
ovládání osvětlení  
CYKY 4x1,5  
v hloubce 1m

Kabelové vedení v  
hloubce 1m

Kabelové vedení v  
hloubce 1m

Stávající sdělovací vedení ve  
správě UPC bude pod novým  
parkovištěm uloženo do nového  
výkopu o hloubce min 60cm a  
bude uloženo do chráničky.

Stávající kabelové vedení  
bude odkopáno, uvolněno a  
zavedeno do nového  
stožáru A1

**Poznámka:**  
Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,  
před započatím stavebních prací je nutné provést  
jednotlivými správci přesné vytyčení !!!

Výškový systém BpV  
Souřadnicový systém S-JTSK

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTOLOVAL	NE2D PROJEKT s.r.o.	
Richard Hubený	Bc. Jakub Pilný	Ing. Bc. Jiří Nedvěd		
REVIZE				
AKCE			K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace	
			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	DPS
INVESTOR			Č. ZAKÁZKY	720
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Situace veřejného osvětlení			1:250	C.4.2.1