

Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace:

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000030

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

1) Dotaz účastníka

V poskytnuté projektové dokumentaci a výkazu výměr je navrženo vodorovné dopravní značení bílý plast na vegetační betonovou dlažbu. Dle sdělení dodavatele dopravního značení, na vegetační dlažbu lze aplikovat pouze barvu jednosložkovou nikoliv plast. Barva bude navíc držet jen na cca 40 % plochy. Na zásypu uvnitř dlažby (štěrk) držet nebude. Na takto provedené značení nelze poskytnout záruku.

Má se vodorovné dopravní značení provést dle poskytnutého projektu?

Odpověď zadavatele

V projektu i rozpočtu je navržena dlažba typu erbo (viz obrázek), na kterou lze vodorovné značení v plastu aplikovat. Vodorovné dopravní značení bude tedy provedeno dle poskytnuté projektové dokumentace.



V Litvínově 11.3.2019

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje