



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov

„3.ZŠ Litvínov, ul. Podkrušnohorská 1589 – rekonstrukce osvětlení učeben“

Dodatečná informace zadavatele k VZ/P14V00000149

Odpovědi na dotazy uchazečů:

1) Stmívatelná svítidla

V bodě 3.1 SOD je stanoveno, že Osvětlení PC učeben je navrženo se stmívatelnými svítidly...

V projektové dokumentaci jsou ale stmívatelnými svítidly osazeny učebny 2 a 9 (kmenové učebny) a ne učebna č. 41 (učebna PC)

Žádáme o upřesnění, které učebny a která svítidla v těchto učebnách mají být vybavena stmívatelným předřadníkem.

Na požadavek školy projednaný s hygienou budou PC učebny v místnosti č.2 a č.5 – zde budou osazena stmívatelná svítidla. Původní PC učebny č.32 a č.41 budou osazeny nestmívatelnými svítidly.

2) Počet svítidel

Dle přílohy výpočet UO – svítidla.pdf je použito celkem 18 ks svítidel 2x28 W, 66 ks svítidel 1x80 W a 264 ks svítidel 2x54 W

Dle přiložených výkresů jednotlivých učeben je ale celkem specifikováno celkem 42 ks svítidel 2x28 W, 64 ks svítidel 1x80 W a 258 ks svítidel 2x54 W

Žádám o potvrzení, že pro kalkulaci ceny dodávky máme vycházet se specifikací osvětlení uvedených ve výkresech jednotlivých učeben.

Celkem je použito 42 ks svítidel 2x28 W (C), 64 ks svítidel 1x80 W (B) a 237 ks svítidel 2x54 W (A) a 18ks svítidel 2x54W DIM (Adim). (Výpočty byly projednané s hygienou, poté byly provedeny další změny. Všechny typové třídy jsou ve výpočtu zastoupeny, tedy z pohledu hygieny v pořádku, nelze ale počítat s počty svítidel ve výpočtu.)

Uchazeči ocení výkaz výměr – případné nesrovnalosti, které se zde objevily nebo se vyskytnou při vlastní realizaci se budou řešit v průběhu rekonstrukce osvětlení na ZŠ /vícepráce - méněpráce, příp.změny od PD projedná a odsouhlasí technik s projektantem/. Projektové řešení by však mělo být dodrženo z důvodu, že celá PD byla předem konzultována na Krajské hygienické stanici v Mostě.

- 3) Ve výkazu výměr je uvedena „Lišta vkladací 40x20 LHD HF 2m bezhalog“. Ceny běžných lišt se pohybují okolo cca 20,-Kč/1m, typy s označením HF stojí cca 120,-Kč/1m. *Je nutné dodržet tento typ lišty?*

Legislativně není nikde stanovena povinnost použít bezhalogenové provedení instalačních lišt (provedení zabranující vzniku dusivých plynů). Pokud tuto povinnost nestanoví požární zpráva, nelze je tedy vyžadovat, maximálně doporučit.

- 4) Co se týká položky ve VV – odvoz demontovaných zařízení (světél) na skládku. Sdělujeme po dohodě se ZŠŠ a po dohodě s odborem nakládání s majetkem města, že tyto svítidla lze všechny využít ve škole.

Město Litvínov @
Odbor investic a regionálního rozvoje
Městský úřad Litvínov, 436 91 Litvínov

V Litvínově dne 28.5.2014

Zpracoval: Iveta Dunovská, OIRR

