

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 a dle §98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově

Systemové číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000058

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:

Dotaz účastníka

Položka č.52 výkazu výměr – zabetonování ležatého kanalizačního potrubí na hranici objektu.
Z popisu položky není zřejmý rozsah provádění betonáže. Můžete specifikovat podrobněji rozsah položky (např. jedná se o zaslepení nebo vyplnění potrubí v bm)?

Odpověď zadavatele

Jedná se o pouze zaslepení kanalizačních přípojek v připojovacích šachtách (viz příloha ZD: Průvodní a souhrnná TZ _Janov; část B.3 Připojení na technickou infrastrukturu), nikoli vyplňování potrubí betonem.

V Litvínově 18.04.2019

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje