



Váš dopis zn.: P19610007526  
ze dne: 30.1.2019  
Naše značka: O19690009264/UTPCMO/We  
Vyřizuje: **Roland Weiss**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 11.2.2019

**ARTECH spol. s r.o.**  
**Žižkova 152**  
**436 01 Litvínov**

### Vyjádření k opravě komunikace, ul. Dvořákova Litvínov

Název akce:	<b>Litvínov, Dvořákova ulice - Oprava komunikace na p.p.č. 2007/19 a 2533/2</b>
Účel vyjádření:	<b>Ostatní, k proj. dokumentaci DSP</b>
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Litvínov, Dvořákova
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, 2007/19, 2533/2
Žadatel:	ARTECH spol. s r.o., IČ: 25024671, <b>Ing. Miroslav Kroupa</b>
Adresa, tel., e-mail	602 105 265, <a href="mailto:kroupa@artech.cz">kroupa@artech.cz</a>
Investor:	Město Litvínov, IČ 00266027
Adresa, tel., e-mail	nám.Míru 11, Litvínov
Projektant:	ARTECH spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření	O17610023732/UTPCMO/We, O17610110664/UTPCMO/We
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Projekt řeší opravu konstrukční vrstvy vozovky, opravu příkopu včetně výústního objektu, výměny stávající uliční vpusti a úpravu poklopů šachet. Dojde k opravě VO ve stávajícím rozsahu. Bude doplněno svislé dopravní značení stavební úpravy a přístavbu k objektu č.p.225 v k.ú.Chudeřín u Litvínova.

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma:

- **Ochranné pásmo vodovodního řadu LT do DN 500, 1,5 m od potrubí**

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

**V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

**Nemáme námitek proti akci Litvínov, Dvořákova ulice - Oprava komunikace na p.p.č. 2007/19 a 2533/2, v rozsahu dle doložené DSP.**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153

Roland Weiss  
referent technicko-provozní činnosti