

č. jednací.: ST-V-2017-00183
č. žádosti/naše značka: 61402086
vyřízeno dne: 25.05.2017
vyřizuje: Ing. Tomáš Tvrdík
telefon: +420 606 633 397
e-mail: tomas.tvrdik@setep.cz

ARTECH spol. s r.o.
Žižkova č.p. 152
Horní Litvínov (Litvínov)
43601

Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská a.s. - ST-V-2017-00183

k akci s názvem: **Litvínov, Dvořákova ulice-oprava účelové komunikace na p.p.č.2007/19 a 2533/2**

důvod žádosti: komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy - stavební řízení/ohlášení stavby
platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se nachází zařízení pro rozvod tepla ve správě Severočeské teplárenské a.s. Jedná se o bezkanálově uložené primární horkovodní zařízení pro rozvod tepelné energie. Trasa tepelného vedení je zanesena v předložené koordinační situaci stavby, kterou zpracovala společnost ARTECH spol. s r.o., Praha, v 02/2017, pod zakázkovým č. 1921. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že navrhovaná stavba zasáhne do trasy a ochranného pásma tepelného zařízení.

Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s provedením stavby podle předložené projektové dokumentace a jejího doplňku č. 1, vydává souhlas s činností v ochranném pásmu a stanoví následující podmínky pro činnost v ochranném pásmu:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Před zahájením stavby si je stavebník **povinen** nechat vytýčit trasu tepelného zařízení naším pracovníkem. Objednávka vytýčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách www.setep.cz. Po dokončení stavby bude přizván zástupce naší společnosti ke kontrole místa střetu. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku.
Kontaktní osobou je pro:
Primární rozvody (horkovod) v oblasti Most a Litvínov
- Zdeněk Žák, tel. 606 633 395, e-mail: zdenek.zak@setep.cz
- Při provádění prací, zejména výkopových, nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že tyto práce v jeho bezprostřední blízkosti (méně než 1 m od hrany zařízení) musejí být prováděny výhradně ručně. Bude-li v průběhu stavby nutné přejíždění trasy tepelného vedení těžkou technikou, je třeba zajistit ochranu tohoto vedení proti poškození osazením roznášecích desek (s přesahem min. 1,5 m na obě strany) v místě přejezdu.

- Při realizaci stavby, jejíž součástí je úprava terénu v bezprostřední blízkosti armaturních šachet opatřených poklopy, musí být i po jejím dokončení zachována funkčnost těchto poklopů. Terén musí být upraven tak, aby nedocházelo ke stahování vody do místa šachetních vstupů, tzn. poklopy budou minimálně na stejné úrovni s okolním terénem (v žádném případě nesmí být „utopeny“).
- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice apod.
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- Trváme na tom, že v prostoru průběhu trasy tepelného rozvodu a jeho ochranného pásma bude proveden pouze osev travním semenem tak, jak je navrženo v doplňku č. 1 koordinační situace.
- ST trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací opravy účelové komunikace na ppč. 2007/19 a 2533/2 v k.ú. Horní Litvínov, Litvínov, ulice Dvořákova dle předložené situace stavby a jejím doplňku č. 1. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)




Ing. Tomáš Tvrdík
Správce majetku a GIS
Severočeská teplárenská, a.s.

Přílohy:


- odsouhlasená koordinační situace a její doplněk č. 1

Pozn.: k podávání žádostí o vyjádření využívejte našeho vyjadřovacího portálu, který naleznete na webu naší společnosti: www.setep.cz.



Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)

[Signature]



Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

DOPLNĚK č.1



Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)