

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:**

**Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa**  
Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P19V00000101

---

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.2:**

**Dotaz účastníka**

Ve výkazu výměr v části B Dopravní část II.etapa – osa 3,4,5 v oddíle 32 Konstrukce opěrné zdi je položka č.32732000R, u které v popisu chybí text.

Prosím o doplnění textu k této položce, abychom ji mohli ocenit.

**Odpověď zadavatele**

U uvedené položky č. 39 s kódem 32732000R je popis položky uveden alespoň na následujícím řádku (PP), jedná se o příplatek na zkosení hran koruny stěny. Popis opěrné stěny vč. požadavku na zkosení hrany koruny stěny je uveden také v technické zprávě na str. 4.

V Litvínově 09.07.2019

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje