



## Technické služby Litvínov s.r.o.

**S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov**  
**IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 7.1.2019

MESSOR s.r.o.  
Barbora Bernášková  
Jana Švermy 11  
432 01 Kadaň

Vyřizuje: Technik VO  
Petr Erlitz  
Mobil: 734407225  
E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)

**Věc: Vyjádření k PD pro územní a stavební řízení.**

**Akce: „Úprava autobusové zastávky Jiráskova směr Litvínov, k.ú. Horní Litvínov“**

Souhlasíme s výše jmenovanou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení. Požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. **Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.**
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zakres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – **Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.**

S pozdravem

V Litvínově  
Dne: 8.1. 2019  
Technik VO: Petr Erlitz

Technické služby Litvínov  
s.r.o.  
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
IČO: 254 23 835

**Od:** bernaskova@messor.cz  
**Odesláno:** 7. ledna 2019 12:54  
**Komu:** 'Petr Erlitz'  
**Předmět:** 18054-Jiráskova\_Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému povolení  
**Přílohy:** 18054\_PLNÁ MOC.pdf; 18054\_TXT\_B.pdf; 18054\_C2\_KAT SIT.pdf; 18054\_C3\_KOO SIT.pdf; 18054\_C1\_PŘEHLEDNÁ SIT.pdf; 18054\_C4\_BOURÁNÍ.pdf; 18054\_D112A\_SIT PK.pdf; 18054\_IČ\_ES\_TS LITVÍNOV - situace.jpg; 18054\_IČ\_ES\_TS LITVÍNOV - vyjádření.pdf

Vážení,

žádám Vás tímto o stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému povolení na akci „**Úprava autobusové zastávky Jiráskova směr Litvínov, k.ú. Horní Litvínov**“.

Zasílám Vám k nahlédnutí projektovou dokumentaci a Vaše vyjádření k existenci sítí. Vaše stanovisko bude sloužit k vydání **společného povolení** na výše uvedenou akci.

Investorem akce je: Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Stanovisko prosím zašlete na adresu: Barbora Bernášková, MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

Předem děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

**Barbora Bernášková**

**MESSOR s.r.o.**

Jana Švermy 11

432 01 Kadaň

Inženýrská činnost

Tel.: 606 781 063

E-mail: [bernaskova@messor.cz](mailto:bernaskova@messor.cz)



Bez virů. [www.avq.com](http://www.avq.com)

