



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„K1903 Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská a rekonstrukce komunikace mezi garážemi v Litvínově“ – projektová dokumentace

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz uchazeče:

- 1) V jednom ze souborů je přiloženo i geodetické zaměření ve formátu pdf – může objednatel poskytnout toto zaměření v jakémkoli kreslicím formátu (dwg, dgn) vč. soupisů bodů?
- 2) Odvodnění celé stavby je koncipováno formou zasakování – jak bude tato stavba řešena pokud výsledek inženýrsko – geolog.průzkumu bude takový, že zasakování není možné?
- 3) Vzhledem k rozsahu stavby, komplikované inženýrské činnosti a množství souvisejících výkonů se zdá být max.cena 330tis.Kč bez DPH nízká. Pokud uchazeč navrhne nabízející cenu vyšší, bude jeho nabídka vyloučena ?

Odpověď:

- 1) Geodetické zaměření ve formátu dgn bude poskytnuto.
- 2) Návrh odvodnění formou zasakování uvedený ve studii není jediné řešení, necháváme na projektantovi, aby řešení odvodu srážkových vod navrhl. Lokalita ul. Vinohradská nemá dešťovou kanalizaci. Ze zkušenosti v jiných částech města Litvínova, kde také chybí dešťová kanalizace se to řeší např. materiálovou skladbou vlastní konstrukce parkování (betonové vegetační dlažba, drcené kamenivo, štěrkodrt').
- 3) Jsme si vědomi rozsahu a složitosti této zakázky i ceny za projektovou dokumentaci, nicméně nyní nemůže zadavatel navýšit cenu za projekt. K nabídce uchazeče přesahující předpokládanou cenu v zadání, nebude přihlédnuto, i kdyby byla jako jediná podaná nabídka.

Zpracoval: Dunovská, OIRR

V Litvínově dne 13.1.2020


Odborný inženýrský úřad
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov