

LEGENDA:

OSA TRASY KABELŮ VO


STOŽÁR VO

SADOVÝ STOŽÁR VO

PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO NA STOŽÁRU

RUŠENÉ KABELY

RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ



Proudová soustava a napětí:

3~ + PEN, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C-S

Místem rozdělení je vždy svorkovnice v příslušném stožáru.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :


Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor, objednatel:	Inženýrská činnost:
 MĚSTO LITVÍNŮV Městský úřad Litvínov Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov	 METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Kamil Orálek		VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNŮV
tel.: 296 154 217		
Stupeň: PDPS		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	D
S71 - elektro	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	D.1
tel.: 296 154 158	D.1 STAVEBNÍ ČÁST	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Jan Kahuda 		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Jan Říha 		Situace - stávající stav a demontáž	-
Vypracoval:	Podpis:		
Ing. Veronika Mártonová 			
Skart. znak: V20/2040	Datum: 11/2019		
Počet formátů: 4x A4	Měřítko: 1:500	IČD: 19 7334 001 04 01 45	002