

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000002

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Sdělení zadavatele

- 1) Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky týkající se části SO901 Architektonické řešení a uvádí podrobnosti týkající se požadovaného mobiliáře. Viz příloha SO_901_TZ.pdf.
- 2) Vzhledem k rozporu v informaci vztahující se ke svítivosti požadovaných svítidel, kdy v souboru B_STZ_PDPS (ve složce B), v části B.2.6, SO431_Veřejné osvětlení je požadavek na svítivost požadovaných svítidel 4K pro běžné osvětlení a 5K pro přisvětlení přechodů a v souboru 7334_001_04_01_45_001_Technicka_zprava (ve složce D), v části 6.7.2 je požadavek na svítivost 3K pro běžné osvětlení, 4K pro přisvětlení přechodů, uvádí zadavatel správnou hodnotu požadované svítivosti takto: 3K pro běžné osvětlení, 4K pro přisvětlení přechodů.
- 3) V návaznosti na výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **06.03.2020 do 10:00 hod.**

Příloha:

SO_901_TZ.pdf

V Litvínově 27.01.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje