

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova – I. etapa

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1:

Dotaz účastníka

Soupis prací k ocenění obsahuje položku 63 87990010R "kontrola stávající dešťové kanalizace a výměna poškozeného potrubí a přípojek do kanalizace"

Dodavatel se domnívá, že ocenění této položky na základě předložených podkladů a znalostí, které může dodavatel zjistit při osobní prohlídce stavby nebude srovnatelné pro všechny uchazeče a neumožní tak transparentní posouzení jednotlivých nabídek.

Není znám rozsah, profil, materiál, hloubka ani stav poškození kanalizace.

Na základě tohoto se dodavatel domnívá, že položka by měla být ze soupisu prací vyjmuta, případně by měl zadavatel určit jednotnou cenu pro všechny uchazeče. Ocenění prací potom řešit při realizaci na základě posouzení skutečného stavu kanalizace formou ZBV a dodatků.

Odpověď zadavatele

Předpokládá se, že část stávající dešťové kanalizace dotčená stavbou je poškozena a měla by být nahrazena novou. Vzhledem k neznámému rozsahu poškození je v položkovém rozpočtu udána odhadovaná část dešťové kanalizace k výměně v délce 100 m. Dodavatelé proto do nabídky ocení všechny související práce a úkony popsané v položce č.63 - 87990010R "Kontrola stávající dešťové kanalizace a výměna poškozeného potrubí a přípojek do kanalizace" ve 100 % rozsahu.

Skutečný rozsah prací bude upřesněn při realizaci stavby a vzniklý rozdíl (vícepráce či méněpráce) bude přičten či odečten v souladu s čl. 5.5 a násl. Smlouvy o dílo.

V Litvínově 30.1.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje