

Váš dopis zn. 55-1067/2019/Vin
Ze dne 27.6.2019
Naše zn. 23767/2019-SŽDC-OŘ UNL NT
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje Ing. Eva Mištová
Telefon +420 972424580
Mobil +420 727805602
E-mail mistova@szdc.cz
Datum 7. srpna 2019

METROPROJEKT Praha a.s.
Pavel Vinzens
I.P.Pavlova 1786/2
Praha 2
120 00

Na základě předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. - k územnímu a stavebnímu řízení

v obvodu a v ochranném pásmu dráhy

Stavba: Litvínov, Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
Trať : Louka u Litvínova – Horní Jiřetín
žkm 55,240 – 55,300 přiblížení vpravo na min. vzdálenost 7m od osy koleje
TÚDÚ : 0632B1
Investor : Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Na SŽDC,s.o. OŘ UL byla doručena žádost o vyjádření ke stavbě, která se nachází v obvodu a v ochranném pásmu dráhy zcela mimo pozemky ČR-SŽDC. Pozemek ČR-SŽDC p.p.č. 2584 k.ú. Horní Litvínov je pozemek sousední. Dotčeny jsou pozemky ČD,a.s. Vyjádření ČD,a.s. Regionální správy majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660/2a, Hradec Králové, PSČ 500 02 není součástí našeho stanoviska. Je třeba si jejich vyjádření zajistit samostatně.

Jedná se o úpravu stávajícího dopravního terminálu, předcházet tomu bude demolice tří objektů na pozemcích p.p.č. 2583/11, 2583/12 a 2583/5 k.ú. Horní Litvínov a kácení dřevin. Stávající výpravní budova je ponechána a předpokládá se využití čekárny a zázemí pro cestující jak vlakem tak autobusy obnovením průchozí dispozice. Zastávky pro autobusy budou opatřeny přístřešky a obnovením přístupových cest. Obnoveno bude rovněž odvodnění, VO, TV a budou provedeny přeložky dotčených inženýrských sítí. Přístup bude bezbariérový. Bude osazena zeleň.

K situaci se vyjadřovala **ČD-Telematika a.s.**, pod značkou 1201911514 ze dne 12.7.2019 s platností do 12.7.2021 – viz příloha.

SŽDC, s.o. OŘ UL se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.

Toto Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. nenahrazuje souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu Praha ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem na základě předložené situace s dodatečným povolením stavebních úprav na stávajícím objektu v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky.

Stavba musí být realizována v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy a směrnicemi SŽDC,s.o.

V případě realizace stavby nelze nárokovat u OŘ Ústí nad Labem poskytnutí jejich kapacit.

Nesmí dojít k poškození resp. znehodnocení stavební části v rámci stavby SŽDC, s.o. „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“. Stavba je v současné době v realizaci v úseku Louka u L. – Litvínov a je spolufinancována ze zdrojů EU. Jde hlavně o oblast napojení chodníků u nástupiště a u výpravní budovy. Dále činnosti při demolici stávajících objektů pro nové parkoviště. Stavbu realizuje za stavební správu úsek investiční Praha a to správce stavby Ing. Pavel Dolenský tel 972 424 478 a TDI Ing. Martin Schejbal 972 424 279. Stavbu provádí společnost „EŽ + EDIKT“.

Vzhledem k tomu, že v místě stavby probíhá stavba SŽDC, s.o., neznáme polohu kabelových tras.

Požadujeme zajistit dostatečnou ochranu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace vedoucích do výpravní budovy podél její severní strany. Požadujeme se správcem objektu SŽDC panem Tomanem, tel.: +420 724 496 788, projednat technologický postup prací s místním šetřením. Případné poškození ihned nahlásit správci objektu.

Před realizací stavby požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro realizaci stavby inženýrské sítě, informační systém, případně další zásahy dotýkající se výpravní budovy se zástupcem SŽDC SPS - Bc. Václav Srbecký, tel.: 720 987 098

Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s.o. OŘ Ústí n.L. minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L. oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a domluví technologický postup se zástupcem SŽDC, s.o. OŘ UL - vedoucím STO Oldřichov panem Klečkou tel. 972420353, mob.725057274.

Požadujeme zajistit bezpečný průchod cestujících kolem výpravní budovy (p.p.č. 2584) a ohraničit staveniště např. pevným plným oplocením výšky min. 2m, tak aby bylo zamezeno zranění cestujících v průběhu provádění stavby.

Zajistit dostatečnou ochranu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) vedoucích do výpravní budovy podél její severní strany.

Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž zajistí proškolení zaměstnanců z bezpečnosti u těch, kteří vykonávají práci v obvodu a v ochranném pásmu dráhy.

Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti.

Stavba musí být provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem provozu dráhy.

Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou.

Musí být vždy zajištěn příchod a odchod pro cestující veřejnost k vlaku.

Stavbou nesmí být ohrožen pohyb cestující veřejnosti.

Musí být vždy umožněn přístup pro složky IZS.

Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o. OŘ UL, oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem a vyžádá si stanovisko SŽDC, s.o., OŘ UL k ukončení stavby a přiloží zápis ze stavebního deníku.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby podmínky v celém rozsahu tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek rozhodnutí, či jiného dokladu povolující odstranění stavby, jako nezbytně závazné, s uvedením naší značky a data vydání.

Toto souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. platí 2 roky ode dne vydání a týká se pouze stavby v rozsahu dle předložené zjednodušené projektové dokumentace, pokud do té doby nebude vydáno rozhodnutí.

Požadujeme zaslat kopii rozhodnutí na SŽDC, s.o. OŘ Ústí nad Labem, ul. Železničářská 31, Ústí n/L 400 03.

Požadujeme, aby toto Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. bylo předáno zhotoviteli nebo pověřené osobě, která zajistí splnění všech podmínek.

V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo naší značky tohoto souhrnného stanoviska. Kontaktní adresa pro zasílání korespondence je uvedena v zápatí tohoto stanoviska.

Ing. Martin Kašpar
Ředitel Oblasťního ředitelství Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 135/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(85)

Příloha: Zjednodušená projektová dokumentace – 1x
ČD-Telematika a.s. pod čj. 1201911514 ze dne 12.7.2019

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO101 – DOPRAVNÍ TERMINÁL
- SO131 – DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO301 – ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU
- SO321 – PŘELOŽKA VODOVODU
- SO411 – PŘELOŽKA KABELŮ ČEZ – NN
- SO431 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO441 – PŘELOŽKY CETIN
- SO442 – PŘELOŽKY TELCO
- SO461 – INFORMAČNÍ SYSTÉM
- SO661 – TROLEJOVÉ VEDENÍ
- SO662 – TRAKČNÍ KABELY
- SO801 – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ZASTÁVKOVÝCH OZNAČNÍKŮ, IS A CYKLOBOXŮ
- SO901 – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

23767/2019-SŽDC-ORŮNL-NT

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(85)

7.8.2019 *lucy*

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor, objednatel:



MĚSTO LITVÍNŮV
Městský úřad Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Inženýrská činnost:



METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Kamil Orálek

tel.: 296 154 217

Stupeň: **DUR + DSP**

Podpis:

[Signature]

Název a účel díla:

**VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU
MĚSTA LITVÍNŮV**

Zpracovatelský útvar:

S60 - dopravních staveb

tel.: 296 154 247

Vedoucí útvaru:

Ing. Petr Zobal

Podpis:

[Signature]

Název části díla:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.

Odpovědný projektant:

Ing. Kamil Orálek

Podpis:

[Signature]

Vypracoval:

Ing. Kamil Orálek

Podpis:

[Signature]

Název přílohy:

Koordinační situace

Změna:

-

Číslo příl.:

002

Skart. znak:

V20/2040

Datum:

5/2019

Počet formátů:

6 x A4

Měřítko:

1:500

IČD:

17

7334

001

03

00

00