

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000002

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3:

1) Dotaz účastníka

V předloženém výkazu výměr pro objekt SO 000 Objekty přípravy staveniště je v pol. č. 28 přede psáno ocenění uložení odpadu s obsahem azbestu v množství 15,91 t. Předložený výkaz výměr, ale neobsahuje samostatné položky pro ocenění demontáže materiálu s obsahem azbestu a položky pro ocenění opatření při demontáži těchto materiálů / např. podtlakové větrání, zakrytí a pod.

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro ocenění demontáží materiálů s obsahem azbestu a s jeho nakládáním?

Odpověď zadavatele

Do soupisu prací objektu SO 000 byla doplněna položka pro ocenění prací spojených s likvidací konstrukcí s obsahem azbestu (komín objektu CD2). Zároveň byly upraveny výměry skládkovného pro odpad s obsahem z azbestu a pro směsný odpad. (viz příloha: F.002_soupis-praci_OPRAVENÝ 3.2.2020.xlsx)

2) Sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené doplnění položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.03.2020 do 09:00 hod.

Příloha:

F.002_soupis-praci_OPRAVENÝ 3.2.2020

V Litvínově 03.02.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, referent OIRR

Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje