



Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku:

Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině Citadela Litvínov

Systémové číslo VZ: P20V00000027

Datum zahájení: 26. 02. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Při prohlídce místa plnění předmětné veřejné zakázky uskutečněné dne 11. 3. 2020 v 10.00 hod byly položeny otázky a náměty, na které zadavatel tímto vysvětlením odpovídá.

1) Dotaz 1

Jaká má být rovinnost schodové hrany v části, kde na schodech nebude instalována schodišťová hrana.

Odpověď zadavatele

Rovinnost hrany nutno zajistit tak, aby případné nerovnosti nebyly esteticky nevhodné, tj. aby nerovnosti nabyly na první pohled patrné. Zadavatel se nebrání ani na místě nabízeným řešením, například instalací nějakého vnitřního profilu či vytvoření drobného fabionu na stávající hraně.

2) Dotaz 2

Jaká má být rovinnost plošného podkladu, na který bude plošně pokládána podlahová krytina.

Odpověď zadavatele

Rovinnost nutno zajistit tak, aby v nové podlahové krytině nebyly patrné žádné nerovnosti. Zadavatel nepožaduje 100% horizontální rovinnost celého podkladu, ale rovinnost takovou, která bude odpovídat stávajícímu stavu podkladu a která zajistí, že pohledově bude nová podlahová krytina rovná.

3) Dotaz 3

Jak má být řešeno napojení vnitřních rohů u pokládky podlahové krytiny například u schodů.

Odpověď zadavatele

Zadavatel nepřipouští napojení či úpravu podlahové krytiny ve vnitřních rozích například silikonem. Zadavatel požaduje ohyb podlahové krytiny či svařování spoje.

V Litvínově 17. 3. 2020

Vypracoval a schválil: Ing. Miroslav Otcovský – jednatel zadavatele