



Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku:

VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V LITVÍNOVĚ - opakovaná zakázka

Systémové číslo VZ: P20V00000021

Datum zahájení: 19. 02. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

1) Dotaz 1

Dobrý den, žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace v objektu SO 03 chybí schéma rozvaděče. Bez tohoto výkresu není možné stanovit cenu rozvaděče. Žádáme Vás o doplnění.

Odpověď zadavatele

Zadavatel si není vědom toho, že v objektu SO 03 je nějaký rozvaděč. Rozvaděč je v objektu SO 06 – přípojka NN. V tomto objektu je taktéž schéma zapojení rozvaděče RM1 – výkres SO.06-03. Tento výkres je již součástí projektové dokumentace, která je volně k dispozici na profilu zadavatele pod anotací předmětné zakázky.

Dále je v objektu rozvaděč pro SO.02 klubovna, a ten je také ve výše uvedené projektové dokumentaci.

V Litvínově 17. 3. 2020

Vypracoval a schválil: Ing. Miroslav Otcovský – jednatel zadavatele