

# SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

List of machines and equipment

Vydání: 1

Revize: 0

Účinnost ŘD od: 16.1.2017

1NCI\_FO\_0037\_SSZ Seznam strojů a zařízení

Název zakázky: <b>Oprava, výměna rozdělovače ležatého rozvodu ÚT v objektu penzionu U Bílého sloupu č.p.2088, Litvínov</b>	Investor: Krušnohorská poliklinika s.r.o.	Číslo zakázky: <b>20-006-150 NCI</b>
Název dokumentace: <b>D.1.4.2 - Vytápění</b>	Hlavní projektant: NCI.CZ Engineering s.r.o.	Stupeň PD: <b>DPS</b>
Vypracoval: Ing. Kateřina Hábová	Projektant profese: Ing. Kateřina Hábová	Sv. <b>X.0.0</b> Datum: 07.05.2020

pozice číslo	název zařízení a materiálu	počet	MJ	cena dodávky		cena montáže		cena
				jednotková	celková	jednotková	celková	celková
<b>01 Armatury</b>								
01.01	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou DN100, PN16	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Uzavírací mezipřírubová klapka s pákou DN80, PN16	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Regulátor tlakové difference DN50, 5-30 kPa vč.šroubení	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Kulový kohout s vypouštěním DN50, PN16	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Kulový kohout s vypouštěním DN40, PN16	4	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kulový kohout s vypouštěním DN32, PN16	3	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kulový kohout s vypouštěním DN25, PN16	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Vyvažovací ventil závitové provedení DN50, PN25 specifikace viz zadávací list <b>ZLP-VYT-001</b>	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Vyvažovací ventil závitové provedení s vypouštěním DN40, PN25 specifikace viz zadávací list <b>ZLP-VYT-002</b>	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Vyvažovací ventil závitové provedení s vypouštěním DN32, PN25 specifikace viz zadávací list <b>ZLP-VYT-002</b>	4	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Vyvažovací ventil závitové provedení s vypouštěním DN25, PN25 specifikace viz zadávací list <b>ZLP-VYT-002</b>	3	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Vyvažovací ventil závitové provedení s vypouštěním DN20, PN25 specifikace viz zadávací list <b>ZLP-VYT-002</b>	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Vypouštěcí kulový kohout DN15	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", PN10, materiál: mosaz EN12165, uzávěr: silikonová pryž, pružina: nerez ocel	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.15	Teploměr axiální, průměr 100 mm, do potrubí, vč. návarku a teploměrové jímky, L=75mm, 0 až +120°C	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.16	Tlakoměr radiální, průměr 100 mm, vč. návarku, tlak. přípojky, tlak. smyčky, třicestného kohoutu, těsnění, 0-6 bar	2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 02 Potrubí

Ocelové trubky bezešvé hladké, ČSN 425715 vč. tvarovek a uložení								
02.01	DN100 114,3/4,5	10	m					
02.02	DN80 88,9/4,0	33	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	DN65 76,1/3,6	15	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	DN50 60,3/3,6	29	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	DN40 48,3/3,2	57	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	DN32 42,4/3,2	46	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	DN25 33,7x3,2	24	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	DN20 26,9x2,6	6	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	DN15 21,3x2,6	23	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DN10 17,2x2,3	41	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 03 Izolace

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou folií								
03.01	d35mm, tl.izolačního pouzdra 25mm	26	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	d28mm, tl.izolačního pouzdra 20mm	14	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termoizolační trubice izolační pouzdro z kamenné vlny s AL folií								
03.03	d114mm, tl.izolačního pouzdra 80mm	12	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	d89mm, tl.izolačního pouzdra 80mm	35	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	d76mm, tl.izolačního pouzdra 60mm	17	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	d60mm, tl.izolačního pouzdra 50mm	31	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	d49mm, tl.izolačního pouzdra 40mm	59	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	d42mm, tl.izolačního pouzdra 30mm	48	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 04 Stavební práce

04.01	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 150 mm	0,6	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 50 mm	12	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	250	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.04	Úprava povrchu vnitřní - Podlaha malých ploch vnitřních	11	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Úprava povrchu vnitřní - Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	23	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 05 Nátěry

05.01	Barva syntetická základová	45	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Vrchní syntetická barva - bílá	10	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 06 Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál

06.01	Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.)	30	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 07 Demontáže vč, izolaci, přírub, objímek, závěsů, podpěrných konzolí atd.

07.01	Demontáž ocelového potrubí do DN100 vč. uložení a armatur na trase 0,5 t	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Přemístění demontovaných hmot uvnitř budovy	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Odvoz demontovaného zařízení a materiálu na skládku popř. sběrný dvůr	1	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 08 Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování

08.01	topná zkouška dle ČSN 060310	24	HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	najetí, seřízení a zaregulování	8	HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	napuštění a odvzdušnění	8	HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### CELKEM ZAKAZKA

	<b>CELKEM BEZ DPH:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------