



Legenda:

hrani ce parcel

hrani ce rozde lení vni t ní parcel y

nové zemí kabelové vedení VO

nová zemí ci kul atí na

nové uzemnění

nový stožár se svítidlem

nový protlak pod komuni kací

nový překop komuni kace

nová ocel ová chráni čka

Vytyčovací body:

Číslo bodu:	Souřadnice X:	Souřadnice Y:
1	-791931.630	-978112.060
2	-791931.576	-978103.533
3	-791922.255	-978102.089
4	-791920.935	-978092.365
5	-791919.627	-978090.785
6	-791924.141	-978088.820
7	-791927.660	-978088.167
8	-791928.134	-978085.576
9	-791936.123	-978084.698
10	-791942.187	-978084.018
11	-791947.044	-978084.062
12	-791949.820	-978084.365
13	-791955.386	-978084.947
14	-791958.953	-978085.077
15	-791962.028	-978085.788
16	-791962.424	-978087.453

Číslo bodu:	Souřadnice X:	Souřadnice Y:
17	-791967.226	-978087.588
18	-791969.474	-978086.196
19	-791977.913	-978086.258
20	-791982.560	-978087.018
21	-791982.855	-978087.960
22	-791992.234	-978087.425
23	-791992.896	-978088.053
24	-791992.836	-978094.083
25	-792010.147	-978094.843
26	-792010.572	-978095.806
27	-792022.856	-978096.145
28	-792043.508	-978096.627
29	-792044.240	-978096.833
30	-792055.276	-978096.622
31	-792059.223	-978098.179

Základní údaje

Prostory z hledí ska úra zu el. proudem : nebezpečné

Střídavá síť nn: 3+PEN, stříd., 50Hz, 400/230V/TN-C

Střídavá síť vn: 3, stříd., 50Hz, 22kV/IT

Ochrana před nebezpečným dotykem ži vých částí rozvodných el. zařízení do 1000V i nad 1000V:

- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.4

Ochrana před nebezpečným dotykem neži vých částí v prostorách nebezpečných:

- na straně VN - zemněním, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.1
- na straně NN - samočinným odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
- polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:

stanovuje PNE 330000-2, tabulka č.5 a č.6

Všechny podzemní síťe jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.

Charakteristika a třída zeminy : hlinitopísčité, třetí čtvrtá

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.	
602 694 316			

Kraj: Ústecký	Místo: Litvínov	Datum	09 / 2019
Investor: Město Litvínov, IČ: 00266027		Zakázka č.	
Název projektu:		Stupeň PD	DUR + RDS
		Souř. sys.	S-JTSK
		Formát	3xA4
Obsah výkresu:		Měřítko	Číslo výkresu
		1:500	3.

LEGRANT

SERVICE S.R.O. CZ

Karlovy Vary 2223, 594 01 Velké Meziříčí  
IČ: 037 85 530