

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku:

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000014

Vysvětlení zadávací dokumentace č.9:

1) Dotaz účastníka

64 935113 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM M 129,531

Levá římsa: 115,981=115,981 [A] m

Pravá římsa: 13,55=13,550 [B] m

Celkem: A+B=129,531 [C]

Prosím o upřesnění zda se jedná o štěrbínové žlaby s obrubou výšky 120mm? Ve vzorových příčných řezech je uvedeno, že se jedná o obrubník s integrovaným odvodněním a výškou obruby 150 mm. Štěrbínový žlab má mnohem větší rozměry než zakreslený obrubník.

Odpověď zadavatele

Jedná se o obrubníkové odvodnění z betonových dílců – odvodňovací žlab, který bude ukončovat monolitickou část mostní římsy. Odvodnění je součástí obrubníku. Výška obrubníku – odvodňovacího žlabu se předpokládá v rozsahu 150 – 200 mm nad vozovkou. Protože se jedná o PDPS, nemůže dokumentace obsahovat přesný výrobek od konkrétního dodavatele. V ASPE se přímo položka „OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ODVODNĚNÍM“ nenachází, proto je položka uvedena pod tímto označením. Definitivní rozměry obrubníkového odvodnění budou upřesněny po vybrání konkrétního dodavatele tohoto systému.

V Litvínově 26.6.2020

Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR