

- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ PP-HT
- PVC POTRUBÍ KANALIZAČNÍ SVODNÉ Z PVC MATERIÁL - PVC-KG SN8 (SVODNÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI)
- ČISTIČÍ KUS
- PŘECHODOVÉ PATEČNÍ KOLENO
- REDUKČNÍ PŘECHODOVÉ PATEČNÍ KOLENO
- PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

VEŠKERÉ NOVÉ ZAŘÍZENÍ BUDE NAPOJENO KAMENINOVÉHO PŘES PŘECHODKY(PVC KAMENINA) DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU KANALIZAČNÍHO SVODNÉHO POTRUBÍ  
INFO O PŮVODNÍCH ROZVODECH VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY (PŮVODNÍ DOSTUPNÉ VÝKRESY)

LEGENDA NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ a ARMATUR

Symbol	Popis	počet ks/sb
	DŘEZ NEREZOVÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERII A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (PŘIPOJENÍ VODA DN 15 SV a TUV, ODPAD DN 50)	1
	UMYVADLO KERAMICKÉ OVÁLNÉ URČENÉ PRO MONTÁŽ NA STĚNU S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII a ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU. ODPAD DN 50, přívod vody 2 x DN 15(SV a TUV)	1
	VPUST PODLAHOVÁ -ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 S KRYCÍ MŘÍŽKOU	2
	VPUST PODLAHOVÁ -ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 100 S KRYCÍ MŘÍŽKOU	3
	BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ VENTIL NÁSTĚNKOVÝ PRO PŘIPOJENÍ BATERIE UM-DN15 VNS-DN15	1
	BATERIE DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ VENTIL NÁSTĚNKOVÝ PRO PŘIPOJENÍ BATERIE S OTOČNÝM RAMENEM A PERLÁTOREM. D-DN15 VNS-DN15	1
	BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ JEDNOPÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU	2
	VS č.1 (2 x UV, 1 x vodoměr)-DN40 VS č.2 (2 x UV, 1 x vodoměr)-DN 40 VS č.3 (2 x UV, 1 x vodoměr) - DN 20 VS č.4 (2 x UV, 1 x vodoměr) - DN20	1sb 1sb 1sb 1sb
	KULOVÝ VENTIL NA PŘÍVODU TV DN 25	3
	KULOVÝ VENTIL NA PŘÍVODU TV DN 15	1
	KULOVÝ VENTIL NA PŘÍVODU SV DN 25	3
	KULOVÝ VENTIL NA PŘÍVODU SV DN 15	1

ROZMĚRY POTRUBÍ PPR

ozn. na výkrese	rozměr potrubí PPR dnx en	cca DN	max LU
15	16 x en	DN10	3
20	20 x en	DN15	6
25	25 x en	DN20	13
32	32 x en	DN25	30
40	40 x en	DN32	70
50	50 x en	DN40	200

d. = vnější průměr potrubí  
e. = tloušťka stěny trubky (dle použitého PN)  
DN = VNITŘNÍ SVĚTLÝ PRŮMĚR POTRUBÍ  
max LU

PŘESNÁ SPECIFIKACE TYPU A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU BUDE PROVEDENA NA ZÁKLADĚ DOHODY MEZI INVESTOREM A DODAVATELEM STAVBY DLE POŽADAVKU INVESTORA NA KONFORT PROVEDENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
1.01	CHODBA	3,53 m <sup>2</sup>
1.02	KANCELÁŘ	18,17 m <sup>2</sup>
1.03	VODNÍ REHABILITACE	99,91 m <sup>2</sup>
1.04	SKLAD	9,88 m <sup>2</sup>
1.05	MASÁŽE	13,77 m <sup>2</sup>

LEGENDA MASÁŽNÍCH VAN

- ① MASÁŽNÍ VANA BTL - 3000 KAPPA (ROZMĚR 2490x980 mm)
- ② MASÁŽNÍ VANA BTL - 3000 LITEA
- ③ MASÁŽNÍ VANA PRO HORNÍ KONČETINY BTL - 3000 CORNEA (ROZMĚR 950x700 MM)
- ④ MASÁŽNÍ VANA PRO DOLNÍ KONČETINY BTL - 3000 TENEA (ROZMĚR 693x1430 MM)

DODÁVKA A NAPOJENÍ MASÁŽNÍCH VAN NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY ALE DODÁVKOU PROVOZOVATELE . STAVBA ZAJISTÍ VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM VAN PŘÍVOD MĚDIÍ DO PŘEDEM URČENÝCH MÍST- UMÍSTĚNÍ VAN (ELEKTRO, VODA , KANALIZACE)

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

PROJEKTANT:	SDP LITVÍNŮV, spol. s r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	SDP LITVÍNŮV, spol.sr.o. Chudeřinská 44 436 01 Litvínov tel. 608968891 e-mail: kresak@volny.cz
INVESTOR:	Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Horní Litvínov, 43601 Litvínov	
VYPRACOVAL	ING. RADEK KŘESÁK	
PROJEKTANT ZAKÁZKY	ING. RADEK KŘESÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING. JINDŘICH JANOUŠEK	
AKCE:	Katastrální území : Horní Litvínov , ulice Žižkova č.p. 151 na parcele p.č. 1260/4 , kraj ÚSTECKÝ	
<b>Poliklinika Litvínov - oddělení rehabilitace a léčby bolesti</b> <b>Stavební úpravy a změna využití části stavby</b>		FORMÁT A4x
SVAZEK :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.5. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	DATUM 05/2014
NÁZEV VÝKRESU	ZTI - PŮDORYS 1.NP- ROZVODY VODY A KANALIZACE	MĚŘÍTKO 1:50
		STUPEŇ PD PROJEKT DOKUMENTACE PRO OHŘENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY 13/2014
		Č. VÝKRESU ČÍSLO VÝHOT. 2

