



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„V2001 Vybudování veřejného osvětlení v ul. Tyrše a Fügnera v Litvínově“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz:

Umožní zadavatel prokázání odborné kvalifikace osoby odpovědné za vedení realizace uchazeče s autorizací s rozsahem působnosti na výstavbu VO, tedy autorizaci v oboru Technologická zařízení staveb (IT00, TT00) ?

Odpověď:

Ano, zadavatel umožní prokázat kvalifikaci osobou s autorizací v oboru Technologická zařízení staveb.

Dotaz:

Typ svítidla – chápeme správně, že uvedený typ svítidla je pouze referenční a zadavatel umožní použít jiný typ svítidla při dodržení technických parametrů a požadavků osvětlení komunikace ?

Odpověď:

V Zadávací dokumentaci není uveden přesný typ svítidla, ve VV je typ svítidla uveden s ohledem na provedený výpočet osvětlení, má vazbu na šíři osvětleného chodníku, vzdálenost mezi stožáry, výšku světelného bodu a frekvence využívání chodníků. Zadavatel požaduje dodržet navrhované řešení v projektu.

Jedná se o zakázku malého rozsahu, která se řídí vnitřními předpisy úřadu.

Zpracoval: Iveta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 15.2.2021