



### LEGENDA:

- Třífázové přívodní vedení
- Světelný rozvod
- ⊗ ⊗ Svítidla dle popisu - viz. TYPY SVÍTIDEL
- ⌚ CV Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- ⌚ CV - centrální vypínač osvětlení - červený
- ⌚ Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20

### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS2)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP1.01)  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. VÝŠKA [m]
1.01	Cvičná kuchyňka	51,62	3,00
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		51,62	

### TYPY SVÍTIDEL:

**A** - TREVOS, typ LUXOR 249 MAT ET5, IP20  
zářivkové sv. stropní 2x49W/T5, parabolická matná mřížka  
**B** - TREVOS, typ SB115E, IP20  
zářivkové nástěnné, 1x15W/T8

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klímešová M.	Technická kontrola		1:50
ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace				Počet A4
ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby				2
ČÁST: Dokumentace objektu				Stupeň projektu
Sílnoproudá zařízení				PST
OBSAH: Pavilon 1 - 1.np - m.č. 1.01				Datum dokončení
světelné rozvody				31.1.2019
OBJEDNATEL: Město Litvínov				Číslo zakázky
STAVEBNÍK:				8843-26
				Číslo archivní
				BPO 3- 102860