

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RM1, RS15.1)


Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřítko
Projektant	Klimešová M.	Technická kontrola		1:50
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4
	ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro realizaci stavby			2
	ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení			Stupeň projektu
	OBSAH: Pavilon 4 - 1.np až 3.np - svislá plošina			PST
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Datum dokončení	
STAVEBNÍK:			31.1.2019	
			Číslo zakázky	
			8843-26	
			Číslo archivní	
			BPO 3- 102857	