


kab. přívody
po stěně pod stropem
v liště



kab.prívody
po stropě
v liště

stáv.rozv.
doplnit 2xjistěč 1x10A-osv.









Tabuľka mŕstnosti

	Funkce	Půdorysná plocha [m ²]	Délka [m]
200	Dnačení		
200	WC	5,900	11,040
200	WC chlapci	8,191	13,540
200	Server	5,575	16,350


Tabuľka mŕstnosti

		Půdorysná plocha [m ²]	Délka [m]
200	Dzručení	Funkce	
200	311	WC dívky-Předstř.	9,042
200	312	WC dívky	4,721
200		WC dívky - hygienická kabina	10,760
200	313		3,811
150	314	Úklid	1,466
			4,850

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- 
 A - ŽÁROVKOVÉ SYMIDLO PŘISAZENÉ 1x21W, IP65 - chodby, soc.zár
 B -

 SPINAČ -01

 PŘEPÍNAČ SERVOVÝ -05
 PČ-POLYBOVÉ ČIDLO PŘISAZENÉ NA STROPĚ

 OCHRANNÉ POSPOJENÍ

 ROZMĚRČ. PODRUŽNÝ

 VENTILÁTOR 400V,230V

 NAPAJENÍ SPLACHOVACÍHO SENZORU

 SDRUŽENÁ TRASA KABELŮ
 SS-
 SVĚTELNÉ ROZVODY

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Kraus Milan Ing.	Technická kontrola		
		<p>Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, Litvňov - projektová dokumentace</p>		
<p>ZAKÁZKA:</p> <p>ČÁST' (SO, PS):</p> <p>3. ZŠ PKH č. p. 1588-1589 4. pavillon - Žlutá budova</p>		<p>Počet A4</p> <p>3</p> <p>Stupeň projektu</p> <p>DPS</p> <p>Datum dokončení</p> <p>13. 04. 2016</p>		
<p>Tel.: +420365675111 Fax: +420365612416</p> <p>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</p>		<p>OBSAH:</p> <p>3.NP-WC chlapci+dívky - elektro</p>		<p>Číslo zakázky</p> <p>8366-26</p>
<p>OBJEDNATEL:</p> <p>Město Litvňov</p>		<p>Číslo archivu:</p> <p>BPO 5-92669</p>		