

**Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:**

**„Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení)“**

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000175

Evidenční číslo ISVZUS: 486806

**Dodatečná informace č.6:**

**Dotazy uchazeče:**

1. Žádáme Zadavatele o upřesnění položky č. 19 „766-R05 (11) okno - stěna, otvíravé sklápěcí plastový rám, dvojitě izolační zasklení ( $U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 2400x2350 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější paropropustné pásky“. Ve výkresové části, pohledu, je zobrazeno toto okno s nadsvětlíkem, ale ve výkazu výměr tento požadavek chybí.

**Odpověď: u položky č. 19 je špatně vypsán rozměr – platí rozměr z legendy poznámek ve výkresu D.1.1.b 12 Pohledy navrhovaný stav tzn. popis položky: „766-R05 (11) okno - stěna, otvíravé sklápěcí plastový rám, dvojitě izolační zasklení ( $U \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 2400x3750 - včetně vnitřního a vnějšího parapetu, včetně vnitřní parotěsné pásky a vnější paropropustné pásky“. Uchazeč nacení větší rozměr (dle výkresu).**

2. Ve výkazu výměr jsme nenašli položku k ocenění dveří č. 8 a č. 7, tyto jsou ve výkresové části - JZ pohledu. Žádáme Zadavatele o doplnění.

**Odpověď: dveře č.8 a č.7 (ozn. dle výkresu D.1.1.b 12 Pohledy) jsou stávající a nemění se, proto nejsou ve výkazu výměr.**

3. Žádáme Zadavatele o sdělení, kam uvažuje „stěnu“ – položka č. 331 „766-d1-D13 PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI D5/L DVOUDÍLNÁ PLASTOVÁ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - 2100/2300 +955/2300, BARVA BÍLÁ HLADKÁ, NA VÝPLNÍCH BEZPEČNOSTNÍ KONTRASTNÍ OZNAČENÍ“ z výkresu to není patrné, dále žádáme o schema členění“.

**Odpověď: pol. č. 331, kód 766-d1-D13 Prosklená stěna... a pol. č. 331, kód 766-d1-D14 Skládací mobilní příčka... nejsou součástí řešení SO 01 – SO 04. Uchazeč tyto položky nebude naceňovat.**

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 11.7.2014